

# Elektronischer Rauchwarnmelder **SA700LL**



**Lebensdauer  
10 Jahre**

**Entspricht Norm  
EN 14676**

**Entspricht Norm  
EN 14604**

**Montage auch  
mit Klebepads**

**Alarm-Stopp  
Funktion**

Rauchmelder haben nur ein einziges Ziel: Leben retten. Die meisten Opfer bei Brandkatastrophen sterben nicht durch das Feuer, sondern ersticken an dem Rauch. Unsere Rauchwarnmelder reagieren auf den Rauch und wecken die Bewohner durch die laute Alarmsirene. Brände werden so frühzeitig erkannt.

Der Rauchmelder hat nur einen einzigen Knopf. Das reicht völlig aus. Im Ausgangszustand dient der Knopf (der auch ohne Leiter mit einem Besenstil erreichbar ist) als Testknopf. Im Falle eines unbeabsichtigten Alarms als "Stummschaltung" (für 10 Minuten).

Was nützt der beste Rauchmelder wenn Ihr Sohn mal wieder die Batterie für sein Videospiele "zweckentfremdet" hat? Genau aus diesem Grund ist unser Rauchmelder mit einer fest eingebauten 10-Jahres-Batterie ausgestattet, ausserdem ist der Rauchmelder mit einer "Dreh Sperre" versehen. Denn Sicherheit geht vor!

In vielen Bundesländern ist die Installation und die jährliche Wartung von Rauchmeldern bereits Vorschrift. Wir führen für unsere Kunden gerne die jährliche Wartung der Rauchmelder nach DIN-Vorschrift während der Hauptablesung der Mess- und Erfassungsgeräte durch.

## Bereitschaftsanzeige

Die im Gerät installierte LED blinkt alle 45 Sekunden kurz auf. Dies signalisiert die Funktionsbereitschaft von Gerät und Batterie.

## Batteriewechsel-Signal

Der Rauchmelder gibt alle 45 Sekunden einen kurzen Piepton von sich. Dies signalisiert, dass die Batterie schwach wird. Bitte verständigen Sie den Kundendienst. Sie können das Batterie-wechsel-Signal für 10 Stunden "stumm" schalten, sollte das Signal zum Beispiel nachts auftreten. Betätigen Sie hierzu einfach den Knopf in der Mitte. Dieser kann auch ohne Leiter mit einem Besenstiel betätigt werden. Nachdem das Signal „stumm“ geschaltet wurde, blinkt die Kontroll-LED alle 45 Sekunden 2x kurz auf.

## Störung

Der Rauchmelder blinkt alle 45 Sekunden 2x kurz auf. Bitte verständigen Sie den Kundendienst.

## Test-Alarm

Für eine Funktionsprüfung betätigen Sie den Knopf in der Mitte und lassen Sie ihn wieder los. Dieser kann auch ohne Leiter mit einem Besenstiel betätigt werden. Der Alarm ertönt dreimal. Nach dem Testen kehrt das Gerät wieder in den Bereitschaftsmodus zurück. Dieses wird durch kurzes Aufleuchten der LED alle 45 Sekunden signalisiert.

Überprüfen Sie niemals den Rauchmelder mit künstlich erzeugtem Rauch oder gar offenem Feuer. Damit könnte das Gerät unbrauchbar werden.

## Fehlalarm

Staub und Schmutz können bei einem hochempfindlichen Rauchmelder zu einem Täuschungsalarm führen. Die Batterien sind bei diesem Rauchmelder nicht entnehmbar! Wenn kein Feuer sichtbar ist, den Raum lüften und/oder die Stummschaltung durch Drücken des Testknopfes aktivieren. Der Rauchmelder wird damit nicht abgeschaltet, sondern es wird lediglich die Ansprechempfindlichkeit für einen entsprechenden Zeitraum herabgesetzt.



### Wichtige Argumente

## Rauchwarnmelder SA700LL

- VdS-zugelassen mit Klebepad
- Batterie fest eingeschlossen (sicher vor Entnahme)
- Sichtbares Insektenschutzgitter
- Intelligente Selbstüberwachung
- Laute Alarmsirene mit 85 dB
- DIN ISO 9001:2001 zertifiziert
- Rauchmelder gem. CE 0086-CPD-517190
- Alarm-Stopp-Funktion (Stummschaltung)
- Rauchwarnmelder gemäß Norm DIN 14676
- geprüft nach Produktnorm EN DIN 14604
- 10 Jahre Garantie auf Rauchmelder und Batterie

In vielen Bundesländern ist die Ausstattung und die jährliche Überprüfung von Rauchwarnmeldern bereits Pflicht! Diese Pflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen verankert und trifft ausnahmslos den jeweiligen Gebäude- oder Wohnungseigentümer!

Überreicht durch:

**PROMESS**  
Energietechnik

PROMESS GmbH  
Energietechnik  
Röntgenstr. 1/1  
73730 Esslingen am Neckar  
Telefon: 0711 / 40961-0  
Telefax: 0711 / 40961-10  
[www.promess.eu](http://www.promess.eu)